

Projektszám: M3-7162N-06402-2015

Témaszám: M-3029/2015

**TVB
TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY**

**A15 teherbírási osztályú épületen kívüli felszíni vízvezető rendszer (I típus)
építési termékről**

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja a

**STYRON Kft.
2243 Kóka, Zsámboki út, IPARTELEP**

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

**STYRON Kft.
2243 Kóka, Zsámboki út, IPARTELEP**
telephelyén gyártott

az

Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelet (2011. március 9.) hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű *Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv*ben részletezett eredmények alapján a termék megfelel az **MSZ EN 1433: 2003** jelzetű műszaki specifikációban rögzített **jármű és gyalogosforgalmi területek vízvezetője** termékre előírt követelményeknek.

A TVB
- változatlan termékjellemzők mellett -
2020. június 30-ig érvényes

Budapest, 2015. 06. 02.




Solyomi Péter
központi laboratóriumvezető

A Típusvizsgálati Bizonyítvány 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!
Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik		Követelmény osztályba sorolás	Vizsgálati-, értékelési mód
Típus	-	I	MSZ EN 1433: 2003
Anyag			
-folyóka	-	műanyag	
-rács	-	műanyag vagy horganyzott acél*	
Méretűrések folyóka			
hosszúság (L)	mm	500± 20	
szélesség (b)		100 ± 2	
magasság (h)		70 ± 2	
a rácsok réseinek szélessége	mm	10	
a rácsok réseinek hosszúsága		nincs követelmény	
összes résszélesség (a)	mm	$a \leq 7$	
Tömítettség (folyókaelemek kapcsolatai)	-	szivárgás nem lehet	
Teherbírási osztály	-	A 15	
folyóka			
vizsgálóerő hatása után	-	nem lehet repedés vagy tönkremenetel (törés)	
rács			
maradó alakváltozás	mm	≤ 2	
vizsgálóerő hatása után	-	nem lehet tönkremenetel (törés)	

*a műanyag rácsok névleges hosszúsága 500 mm, a horganyzottaké 1000 mm.

Cikkszámok: STY-900	Egyenes kültéri folyóka, horganyzott fedráccsal
STY-900-M	Egyenes kültéri folyóka, műanyag fedráccsal
STY-903	Kültéri folyóka, sarok elem
STY-901	Műanyag bekötő elem
STY-902	Műanyag végzáró elem

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) V. Melléklet szerinti 3 rendszer esetén

Teljesítménynyilatkozat kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája *változatlanok* maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését igazolja.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.


a következő 5 évben 2 alkalommal

külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizsgálatra vonatkozó következő megbízást 2017. 02. 15-ig kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB hatályát veszti.

A bizonyítványt összeállította:

Ellenőrizte:



Nagy Miklós
vizsgáló mérnök



ÉMI Építészeti Minőségellenőrző
Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Dióshegyi ut 37.
Postacím: 1516 Budapest, Pf. 69.
Tel: 372-0793 Fax: 368-8794
E-mail: info@emi.hu



Schwarczkopf Bálint

Anyagvizsgáló laboratóriumvezető mb.